

« 30 » апреля 20 13 г.

955/pam

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОАО «ПО ВОДОКАНАЛ» *Степанов М. В.* ОБСЛЕДОВАЛ СИСТЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ОБЪЕКТА НА ПРЕДМЕТ:

ЗАМЕНА ПРИБОРА УЧЕТА ☐ УСТАНОВКА ПРИБОРА УЧЕТА ПОСЛЕ ПОВЕРКИ ☐ САМОВОЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ☐ САМОВОЛЬНЫЙ ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА УЧЕТА ☐

СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА УЧЕТА ☒ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ☐ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ☐ ОБСЛЕДОВАНИЕ СУБАБОНЕНТОВ ☐

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДАЧИ ЗА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ☐ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА УЧЕТА ☐ ОПЛОМБИРОВАНИЕ З./Р. АРМАТУРЫ НА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ ☐

ЗАКРЫТИЕ В/В ☐ ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ☐

ПО АДРЕСУ: УЛ. 40 лет Победы ДОМ № 314 ОБХОД

[illegible]

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА (офис, кафе, промпредприятие и т.п.)

В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АБОНЕНТА *Труфанов Т.А.* И ОБНАРУЖИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ

ОТПУСК АБОНЕНТУ ВОДЫ И ПРИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА № _____, БЕЗ ДОГОВОРА ☒

ДИАМЕТР ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА 50 ММ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА подвал

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА УЧЕТА: ТИП	СТВУ	, ДИАМЕТР	50	ММ. ЗАВ. №	132484
-----------------------------	------	-----------	----	------------	--------

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПОВЕРКИ 08.08.2012, РАБОТАЕТ: ДА ☒ НЕТ ☐, ПОКАЗАНИЕ ПРИ ОСМОТРЕ 004488 М. КУБ

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА НА НАЧАЛО ОБСЛЕДОВАНИЯ: ОТКРЫТ ☒, ЗАКРЫТ ☐

ПРИЧИНА (РАНЕЕ) ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (задолженность, самовольное пользование, РДО и т.п.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА ПО ОКОНЧАНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ: ОТКРЫТ ☒, ЗАКРЫТ ☐

ПЛОМБА № _____, № _____, № _____

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ ПЛОМБАХ:

НА СОЕДИНЕНИИ ПРИБОРА УЧЕТА С СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ К КОММЕРЧЕСКОМУ УЧЕТУ ПРИНЯТ ☒ НЕ ПРИНЯТ ☐

НА НАЧАЛО ОБСЛЕДОВАНИЯ: ДА ☒, НЕТ ☐ ПЛОМБА № 15196606 №

ПО ОКОНЧАНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ: ДА ☒ НЕТ ☐ ПЛОМБА № 15196606 №

НА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЕ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ ПРИБОРА УЧЕТА:

НА НАЧАЛО ОБСЛЕДОВАНИЯ: ДА ☐ , НЕТ ☐ ПЛОМБА № №

ПО ОКОНЧАНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ: ДА ☐, НЕТ ☐ ПЛОМБА № _____ № _____

ВОДОСНАБЖЕНИЕ АБОНЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ *из скважины*

ВОДООТВЕДЕНИЕ АБОНЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 201 Сеть

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ Бойлер

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

АБОНЕНТУ ПРЕДЛОЖЕНО: Сменить 22 Сохранностью

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ « » 20 г.

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ В 3-ДНЕВНЫЙ СРОК В ИНСПЕКЦИЮ ОАО «ПО ВОДОКАНАЛ»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 1 Б. Факс: 251-65-83. Тел. 251-69-10.

Представитель Инспекции ОАО «ПО Водоканал» _____ подпись _____

Представитель абонента с предписанием ознакомлен, второй экземпляр получил

1608