



область
акт № 117642 от 1.12.11
на карт 993

0023/11
Ермеев

000025

АКТ №

ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА

Ростов-на-Дону

« 28 » сентября 20 11 г.

Мы ниже подписавшиеся члены комиссии:

Представитель заказчика Зотова Галина Васильевна, директор ООО «ЖЭУ-5»

Инженер по надзору за строительством Лазузов Виктор Алексеевич

Инспектор по работе с УК, ТСЖ, ЖСК Сингузов Станислав Валерьевич

составили настоящий акт в том, что выполнен осмотр водомерного узла объекта

многоквартирный жилой дом

расположенного по адресу: ул. 40 лет Победы, 53.ж.

Прибор учета (водомер) марки: БК-Г Ø 32 мм заводской № 980891 10

Показания прибора учета на момент обследования составляют: 00000,7 м³.

Дата государственной проверки прибора учета II квартал 2010 года.

По результатам осмотра установлено, что монтаж водомерного узла выполнен в соответствии с проектом (схемой) № 814, техническими условиями № — от « — » — 20 — г., требованиями СНиП 2.04.01-85. и находится в рабочем состоянии.

На основании произведенного осмотра комиссия допускает указанный водомерный узел в эксплуатацию.

Представитель заказчика

Зотова Г.В.
(подпись)

Инженер по надзору
за строительством

Лазузов В.А.
(подпись)

Инспектор по работе с УК, ТСЖ, ЖСК

Сингузов С.В.
(подпись)

17.10.11

17.10.11