



« 1 » сентября 20 14 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОАО «ПО ВОДОКАНАЛ» Васильев ОБСЛЕДОВАЛ СИСТЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ОБЪЕКТА НА ПРЕДМЕТ:

ЗАМЕНА ПРИБОРА УЧЕТА ☐ УСТАНОВКА ПРИБОРА УЧЕТА ПОСЛЕ ПОВЕРКИ ☐ САМОВОЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ☐ САМОВОЛЬНЫЙ ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА УЧЕТА ☐СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА УЧЕТА ☐ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ☐ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ☐ ОБСЛЕДОВАНИЕ СУБАБОНЕНТОВ ☐ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДАЧИ ЗА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ☐ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА УЧЕТА ☐ ОПЛОМБИРОВАНИЕ З./Р. АРМАТУРЫ НА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ ☐ЗАКРЫТИЕ В/В ☐ ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ☐ПО АДРЕСУ: УЛ. Ченцова ДОМ № 6/12 ОБХОД ВЗННАБОНЕНТСКИЙ № 00000000000000000000 ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ОАО ЖЭУ-5НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА (офис, кафе, промпредприятие и т.п.) МКФВ ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АБОНЕНТА Гришкова И ОБНАРУЖИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:ОТПУСК АБОНЕНТУ ВОДЫ И ПРИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА № 00000000000000000000, БЕЗ ДОГОВОРА ☐ДИАМЕТР ВОДОВОДНОГО ВВОДА 85 ММ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА подвалОПИСАНИЕ ПРИБОРА УЧЕТА: ТИП СТВА, ДИАМЕТР 50 ММ, ЗАВ. № 176442ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПОВЕРКИ 26.11.2012, РАБОТАЕТ: ДА ☒ НЕТ ☐ ПОКАЗАНИЕ ПРИ ОСМОТРЕ 30832 М. КУБ.ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОВОДНОГО ВВОДА НА НАЧАЛО ОБСЛЕДОВАНИЯ: ОТКРЫТ ☒ ЗАКРЫТ ☐

ПРИЧИНА (РАНЕЕ) ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (задолженность, самовольное пользование, РДО и т.п.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОВОДНОГО ВВОДА ПО ОКОНЧАНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ: ОТКРЫТ ☒ ЗАКРЫТ ☐

ПЛОМБА № _____, № _____, № _____

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ ПЛОМБАХ:

НА СОЕДИНЕНИИ ПРИБОРА УЧЕТА С СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ К КОММЕРЧЕСКОМУ УЧЕТУ ПРИНЯТ ☐ НЕ ПРИНЯТ ☐НА НАЧАЛО ОБСЛЕДОВАНИЯ: ДА ☒ НЕТ ☐ ПЛОМБА № РВ 025787 а № _____ПО ОКОНЧАНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ: ДА ☒ НЕТ ☐ ПЛОМБА № РВ 025787 а № _____

НА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЕ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ ПРИБОРА УЧЕТА:

НА НАЧАЛО ОБСЛЕДОВАНИЯ: ДА ☐ НЕТ ☐ ПЛОМБА № _____ № _____ПО ОКОНЧАНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ: ДА ☐ НЕТ ☐ ПЛОМБА № _____ № _____ВОДОСНАБЖЕНИЕ АБОНЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ гор. сетиВОДООТВЕДЕНИЕ АБОНЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В гор. сетьГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ гор. сети

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

АБОНЕНТУ ПРЕДЛОЖЕНО: Заключить договорследить за исправной работой
водоснабжения
сохранности пломб

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ « _____ » 20 ____ г.

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ В 3-дневный срок в инспекцию ОАО «ПО ВОДОКАНАЛ»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 1 Б. Факс: 251-65-83. Тел. 251-69-10, e-mail: vodacontrol@gmail.com и controldoma@gmail.com

Представитель Инспекции ОАО «ПО Водоканал» _____ подпись

Представитель абонента с предписанием ознакомлен, второй экземпляр получил _____ подпись