000071/12

ВОДОКАНАЛ Ростов-на-Дону

АКТ № 000071

ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА

г. Ростов-на-Дону «21» августа 2012 г.

Мы ниже подписавшиеся члены комиссии:

Представитель заказчика Представитель ООО "ЖЭУ-5" Кормакунова Татьяна Марковна

Инженер по надзору за строительством ЗАО «АБВК» Костюхин Михаил Анатольевич

Инспектор по работе с УК, ТСЖ, ЖСК Ерофеев Михаил Викторович

составили настоящий акт в том, что «21» августа 2012 г.

по адресу: пр. 40-летия Победы, 63/8 корпус Б.

выполнен осмотр водомерного узла. По результатам данного осмотра установлено:

Водомер марки: ВСХН 50 заводской № 11647592

показания на момент обследования составляют: 1673 м^3.

сведения о государственной поверке прибора: III квартал 2011 г.

запорная арматура Ø — мм. на противопожарном обводе опломбирована пломбой № —

Водомерный узел смонтирован в соответствии с предоставленной заказчиком схемой, а также требованиями СНиП 2.04.01-85. Водомер учитывает разбор холодной воды данного объекта в полном объеме.

На основании произведенного осмотра комиссия допускает указанный водомерный узел в эксплуатацию. С момента подписания заинтересованными сторонами настоящего акта водомерный узел является принятым к коммерческому учету.

Представитель заказчика _____ / Кормакунова Т.М.
(подпись)

Инженер по надзору за строительством ЗАО «АБВК» _____ / Костюхин М.А.
(подпись)

Инспектор по работе с УК, ТСЖ, ЖСК _____ / Ерофеев М.В.
(подпись)

22.08.12.

22.08.12