

« 1 » 08 20 13 Г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОАО «ПО ВОДОКАНАЛ»

ОБСЛЕДОВАЛ СИСТЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ОБЪЕКТА НА ПРЕДМЕТ:

ЗАМЕНА ПРИБОРА УЧЕТА ☐ УСТАНОВКА ПРИБОРА УЧЕТА ПОСЛЕ ПОВЕРКИ ☐ САМОВОЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ☐ САМОВОЛЬНЫЙ ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА УЧЕТА ☐

СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА УЧЕТА ☒ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ☐ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ☐ ОБСЛЕДОВАНИЕ СУБАБОНЕНТОВ ☐

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДАЧИ ЗА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА УЧЕТА ОПЛОМБИРОВАНИЕ 3./Р. АРМАТУРЫ НА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ

ЗАКРЫТИЕ В/В ☐ ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ☐

ПО АДРЕСУ: УЛ.

ДОМ № 65/9

ОБХОД *Мед 7-3*

[illegible]

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА (офис, кафе, промпредприятие и т.п.)

В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АБОНЕНТА

И ОБНАРУЖИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:

ОТПУСК АБОНЕНТУ ВОДЫ И ПРИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА № _____, БЕЗ ДОГОВОРА _____

ДИАМЕТР ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА 100 ММ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА подвал

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА УЧЕТА: ТИП	ОДВУ	, ДИАМЕТР	32	ММ, ЗАВ. №	125995
-----------------------------	------	-----------	----	------------	--------

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПОВЕРКИ 14.02.2012, РАБОТАЕТ: ДА ☒ НЕТ ☐ ПОКАЗАНИЕ ПРИ ОСМОТРЕ 2291 М. КУБ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА НА НАЧАЛО ОБСЛЕДОВАНИЯ: ОТКРЫТ ☒, ЗАКРЫТ ☐

ПРИЧИНА (РАНЕЕ) ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (задолженность, самовольное пользование, РДО и т.п.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА ПО ОКОНЧАНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ: ОТКРЫТ ☒, ЗАКРЫТ ☐

ПЛОМБА № _____, № _____

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ ПЛОМБАХ:

НА СОЕДИНЕНИИ ПРИБОРА УЧЕТА С СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ К КОММЕРЧЕСКОМУ УЧЕТУ ПРИНЯТ ☒ НЕ ПРИНЯТ ☐

НА НАЧАЛО ОБСЛЕДОВАНИЯ: ДА ☒, НЕТ ☐ ПЛОМБА № РБ 005376 № РБ 005376

ПО ОКОНЧАНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ: ДА ☒ , НЕТ ☐ ПЛОМБА № РВ 005376 № _____

НА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЕ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ ПРИБОРА УЧЕТА:

НА НАЧАЛО ОБСЛЕДОВАНИЯ: ДА ☐, НЕТ ☐ ПЛОМБА № _____ № _____

ПО ОКОНЧАНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ: ДА ☐, НЕТ ☐ ПЛОМБА № _____ № _____

ВОДОСНАБЖЕНИЕ АБОНЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ гор. Ерма

ВОДООТВЕДЕНИЕ АБОНЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В г.р. Семь

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ г.г. Колоски

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ: _____

АБОНЕНТУ ПРЕДЛОЖЕНО:

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ « » 20 г.

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ В 3-ДНЕВНЫЙ СРОК В ИНСПЕКЦИЮ ОАО «ПО ВОДОКАНАЛ»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 1 Б. Факс: 251-65-83. Тел. 251-69-10.

Представитель Инспекции ОАО «ПО Водоканал» _____ подпись

Представитель абонента с предписанием ознакомлен, второй экземпляр получил подпись