



000109

АКТ № _____

ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА

г. Ростов-на-Дону

« 10 » декабря 20 12 г.

Мы ниже подписавшиеся члены комиссии:

Представитель заказчика Представитель ООО «МЗУ-5» Шринова Тамара АнатольевнаИнженер по надзору за строительством ЗАО «АБВК» Костюхин Михаил АнатольевичИнспектор по работе с УК, ТСЖ, ЖСК Ерошеев Михаил Викторович

составили настоящий акт в том, что « 10 » декабря 2012 г.

по адресу: ул. Вересаева, 111.

выполнен осмотр водомерного узла. По результатам данного осмотра установлено:

Водомер марки: ВСКН 50 заводской № 11847605показания на момент обследования составляют: 9502 м³.сведения о государственной поверке прибора: III квартал 20 11 г.запорная арматура Ø 100 мм. на противопожарном обводе опломбирована пломбой № 13362384.

Водомерный узел смонтирован в соответствии с предоставленной заказчиком схемой, а также требованиями СНиП 2.04.01-85. Водомер учитывает разбор холодной воды данного объекта в полном объеме.

На основании произведенного осмотра комиссия допускает указанный водомерный узел в эксплуатацию. С момента подписания заинтересованными сторонами настоящего акта водомерный узел является принятым к коммерческому учету.

Представитель заказчика

(подпись)

Инженер по надзору за строительством ЗАО «АБВК»

(подпись)

Инспектор по работе с УК, ТСЖ, ЖСК

(подпись)



11.12.12.

10.12.12.